MINISTERIO DE SALUD

Colón

Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias

DAPOS 085/2015

Colón 4 de mayo de 2015

Dra. Mayra E. Návalo
Directora Regional
MINSA - COLON

Ing. René Sánchez P.
Coordinador Técnico Programa de Infraestructura
Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones
Minera Panamá. S.A

P.C. Mayra Návalo
Dra. Mayra E. Návalo
Directora Regional
Ministerio de Salud - Colón

Asunto: Inspección final a las obras de captación y línea de aducción del acueducto de Caimito, Coclé del Norte, Donoso

Ing. Sánchez.

En reciente inspección realizada a la comunidad de Caimito, corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso, a solicitud de Minera Panamá, S.A. Se realizó inspección el 16 de abril del 2015 a los trabajos que se estaban realizando en la captación y línea de aducción del acueducto de dicha comunidad.

Dichos trabajos cumple las expectativas de suplir de agua a dicha comunidad, ya que el objetivo principal de estos trabajos, era de llevar el agua desde la nueva captación superficial hasta la actual línea de aducción del viejo sistema de suministro.

Para poder cumplir esto objetivo la empresa contratista cumplió con todos los requisitos desde la construcción de la toma de agua hasta la línea de aducción a través de áreas muy quebradas. Los cruces aéreos con los sistemas soportes y cables, el sistema de expulsión de aire y las válvulas de control con sus cajas protectoras, el enterrado de tubería el uso de accesorios adecuados para acueductos, cumplen con las especificaciones del departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias.

Atentamente

Ing. Ricardo Chong H
Coordinador de Agua Potable y Obras Sanitarias.